



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО Г. КРАСНОЯРСКУ

пр. Мира, 68, г. Красноярск, 660049
Телефон/факс: (391) 275-16-45
E-mail: ondkrsk@24.mchs.gov.ru

Директору МБОУ Лицей № 10

Пономаревой Е.Н.

ул. Карбышева, 1
г. Красноярск, 660113

22.11.2023 № UB-237-2-9-7567

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

Я, государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору Ксензик Тимофей Валериевич, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 828, возбужденного 22 ноября 2023 года государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору Мониц А.В., в отношении должностного лица – директора МБОУ Лицей № 10 Пономаревой Елены Николаевны,

установил: согласно материалов дела об административном правонарушении на основании статьи 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в соответствии с решением о проведении внепланового инспекционного визита № 2308/237-24/696-В/РИВ от 10.08.2023 года, подписанным главным государственным инспектором города Красноярска по пожарному надзору Ивановым К.Г. в период с 09 часов 00 мин. «15» августа 2023 года до 10 часов 00 мин. «15» августа 2023 года проведен внеплановый инспекционный визит в отношении МБОУ Лицей № 10 в связи с протоколом оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации по вопросу «О дополнительных мерах по обеспечению общественно-политической стабильности, в том числе на территориях новых субъектов Российской Федерации, в период подготовки и проведения единого дня голосования в 2023 году», утвержденного Президентом Российской Федерации от 19.07.2023, указанием МЧС России от 02.08.2023 №М-АМ-192ДСП по адресу: г. Красноярск, ул. Карбышева, 1, которым владеет и (или) пользуется МБОУ Лицей № 10.

В результате внепланового инспекционного визита 15 августа 2023 года в 10 час. 00 мин. непосредственно выявил нарушение требований Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ», в здании и помещениях МБОУ Лицей № 10, расположенных по адресу: г. Красноярск, ул. Карбышева, 1, а именно:

- при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока установленного изготовителем (поставщиком) и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, не обеспечено ежегодное проведение

испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»,

- ворота, установленные на проезде к территории МБОУ Лицей № 10, не обеспечены автоматической разблокировкой и (или) открыванием системой противопожарной защиты, либо ручным открыванием при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки в случае пожара, 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»,

Невыполнение указанных требований стало возможным: ввиду ненадлежащего контроля выполнения требований пожарной безопасности должностным лицом, ответственным за соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.

(причины и условия невыполнения требований пожарной безопасности)

На основании ст. 29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения и в течение месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу:

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, (каб. 501) ОНД и ПР по г. Красноярску УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.6, ст. 19.7 КоАП РФ.

Представление внес:

Государственный инспектор
г. Красноярска по пожарному надзору


подпись

Т.В. Ксензик

Настоящее представление получил(а)

22.11.2023 Гонимарова Е.И.
дата, Ф.И.О.


подпись

Представление направлено _____

дата, исходящий №

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19